

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодар-
скому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Уральская, 121. тел. (861) 26-84-287**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ
353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18
тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69

Предписание № 20 / 1 / 9

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Горячключевской технологической техникум»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 20 от «19» марта 2021 года

(наименование органа ГПН)

, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 35 мин. «27» апреля 2021 г. по 13 ч. 10 мин. «27» апреля 2021 г. в период с 14 ч. 00 мин. «29» апреля 2021 г. по 14 ч. 05 мин. «29» апреля 2021 г. проведена проверка

Старшим дознавателем ОНД и ПР г. Горячий Ключ, майором вн. службы Роменским Романом Александровичем, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Горячключевской технологической техникум», г. Горячий Ключ, ул. Площадь вокзальная, 6

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора Бутурлим Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие на каждого дежурного средства индиви-	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об	02.08.2021	

	дуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
2.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR),	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012	11.04.2022	
3.	На объекте защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены в установленном порядке.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
4.	В отношении каждого здания, сооружения руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
5.	Руководитель организации не организует проведение проверки источников наружного противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
6.	Чердаки зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф 4.1, не защищены системой противопожарной сигнализации	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.4	02.08.2021	

		СП 486.1311500.2020		
7.	Для отделки потолков на путях эвакуации применены материалы с пожарной опасностью более, чем КМ 3 (коридор в корпусе «В», библиотеке).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 28.	02.08.2021	
8.	Проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций не проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты.	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
9.	Установленные извещатели пожарные в помещениях кабинета «Штукатуров», «Автослесарей» выбраны без учета преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 6.2.1 СП 484.1311500.2020	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР г. Горячий Ключ Р.А. Роменский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 29 » 04 2021 г.



(подпись)

М.Л.Р.*

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (должность, фамилия, инициалы)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодар-**
скому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Уральская, 121. тел. (861) 26-84-287
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ
353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18
тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69

Предписание № 21 / 110

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Горячеключевской технологической техникум»
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 21 от «19» марта 2021 года

(наименование органа ГПН)

, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 20 мин. «27» апреля 2021 г. по 13 ч. 55 мин. «27» апреля 2021 г. в период с 14 ч. 40 мин. «29» апреля 2021 г. по 14 ч. 45 мин. «29» апреля 2021 г. проведена проверка

Старшим дознавателем ОНД и ПР г. Горячий Ключ, майором вн. службы Роменским
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по Романом Александровичем, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Горячеключевской технологической техникум», г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 73

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора Бутурлим Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие на каждого лежачего средства индивиду-	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об	02.08.2021	

	дуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
✓ 2.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR),	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012	11.04.2022	
3.	На объекте защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены в установленном порядке.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
4.	В отношении каждого здания, сооружения руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
5.	Руководитель организации не организует проведение проверки источников наружного противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
6.	Чердаки зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф 4.1, не защищены системой противопожарной сигнализации	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.4	02.08.2021	

		СП 486.1311500.2020		
7.	Для отделки потолков на путях эвакуации применены материалы с пожарной опасностью более, чем КМ 3 (коридор второй этаж).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 28.	02.08.2021	
8.	Проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций не проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты.	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
9.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечивает исправное состояние указанных средств. (АПС не исправна – ШПР)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	
10.	Не проведено эксплуатационное испытание ограждения кровли.	п. 17 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР г. Горячий Ключ Р.А. Роменский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» 04 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« » 20 г.

(должность, фамилия, инициалы)