

## ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте  
Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Краснодарского края "Горячключевской технологической техникум"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) г. Горячий Ключ Вокзальная площадь б

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте  
(собственник, арендатор, наименование тор. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование тор. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Обеспечены минимальные меры доступности

Плановая дата обследования: 02.2022

Фактическая дата обследования: 07.02.2022

Организация: ГКУ КК-УСЗН в г. Горячий Ключ

Должность лица: специалист 1 категории

ФИО: Панькова Ю.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Участки и территории</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| <b>Вход на территорию</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| Ширина пути движения   | К                                | не менее 1,2 м         | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020                |
| Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более | К                                | наличие                | Соответствует                    | п. 5.1.5 СП 59.13330.2020                |
| <b>Путь к входу в здание</b>   |                                  |                        |                                  |  |
| Указатели направления движения   | К                                | наличие                | Не требуется                     | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020                |
| Ширина пути движения   | К                                | не менее 1,2 м.        | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020                |
| Продольный уклон пути движения   | К                                | не более 50 %          | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020                |
| <b>Вход</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| <b>Входная площадка</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)  | К                                | не менее 2,2 х 2,2 м.  | Соответствует                    | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020                |

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

|  |   |  |                  |               |                              |  |
|--|---|--|------------------|---------------|------------------------------|--|
| <b>Дверь входная наружная</b>  |   |  |                  |               |                              |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)                         | С |  | наличие          | Не требуется  | п. 6.1.6 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету  | К |  | не менее 0,9 м.  | Соответствует | п. 6.1.5 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Высота порога двери  | К |  | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)                         | С |  | наличие          | Не требуется  | п. 6.1.6 СП<br>59.13330.2020 |  |
| <b>Дверь входная внутренняя</b>  |   |  |                  |               |                              |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)                         | С |  | наличие          |               | п. 6.1.6 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету  | К |  | не менее 0,9 м.  |               | п. 6.1.5 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Высота порога двери  | К |  | не более 1,4 см. |               | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)                         | С |  | наличие          |               | п. 6.1.6 СП<br>59.13330.2020 |  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>  |   |  |                  |               |                              |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К |  | не менее 1,8 м.  | Соответствует | п. 6.2.1 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К |  | не менее 1,2 м.  | Соответствует | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К |  | не менее 0,9 м.  | Не требуется  | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Высота порогов или перепад высот   | К |  | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |  |
| Конструктивные элементы и устройства на  | С |  | не более 10 см.  | Соответствует | п. 6.2.6 СП                  |  |

|   |               |  |  |   |
|---|---------------|--|--|---|
| пути движения, выступ (на стенах)   |               |  |  | 59.13330.2020                                 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)                 | С             |  | не более 30 см.                        | Наличие<br>п. 6.2.6 СП<br>59.13330.2020       |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>  |               |  |  |   |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м                                    | С             |  | наличие                                | п. 6.1.6 СП<br>59.13330.2020                  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м                                    | С             |  | наличие                                | п. 6.1.6 СП<br>59.13330.2020                  |
| Ширина проема одной створки двери в свету   | К             |  | не менее 0,9 м.                        | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020                  |
| Высота порога двери   | К             |  | не более 1,4 см.                       | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020                  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)          | С             |  | наличие                                | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020                  |
| <b>Зона оказания услуги</b>   |               |  |  |   |
| <b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>              |               |  |  |   |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения | К, О, С,<br>Г |  | не менее 5 %, но не менее одного места | Соответствует<br>п. 8.1.4 СП<br>59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)                                 | К             |  | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола  | Соответствует<br>п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)                                | К             |  | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола  | Соответствует<br>п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |

|   |               |                         |               |                              |
|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.  | К             | не более 0,8 – 0,85 м   | Наличие       | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги  | К             | не менее 1,0 м.         | Не требуется  | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |
| <b>Обслуживание в кабине</b>  |               |                         |               |                              |
| Ширина проема двери   | К             | не менее 0,9 м.         | Соответствует | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |
| Высота порога   | К             | не более 1,4 см.        | Соответствует | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |
| Ширина прохода  | К             | не менее 1,2 м.         | Соответствует | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2020 |
| Стол с высотой рабочей поверхности  | К             | не более 0,85 м.        | Наличие       | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |
| Ширина и высота проема стола для ног  | К             | не менее 0,75 х 0,5 м   | Наличие       | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски   | К             | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2020 |
| <b>Средства информации</b>  |               |                         |               |                              |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения   | К, О, С,<br>Г | наличие                 | Соответствует | п. 6.5.1 СП<br>59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | О, С, Г,<br>К | наличие                 | Наличие       | п. 6.5.9 СП<br>59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуюальную, звуковую и тактильную информацию  | С, Г          | наличие                 | Не требуется  | п. 6.5.2 СП<br>59.13330.2020 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | К  | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +  | # | # | # |
| Вход   | #  | # | # | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +  | # | + | + |
| Зона оказания услуги                               | +  | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | #  | # | # | # |
| Средства информации                                | +  | + | + | + |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
|                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен X           | X   | X | X | X |
| Объект недоступен           |   |   |   |   |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| Участки и территории        |                                   |
| Вход                        |                                   |

|  |  |
|--|--|
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |  |
| Зона оказания услуги                               |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  |  |
| Средства информации                                |  |

«04» сентября 20 лет.

Дата составления Паспорта

Смирнов Иван Иванович

Иван

подпись

Смирнов И.И.

Ф.И.О.

Должность лица, составившего Паспорт